

**Инструкция устанавливает особые требования к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов**

- **Необходимо проверять** наличие тяги до включения и во время работы газоиспользующего оборудования, следить за состоянием и чистотой дымовых и вентиляционных каналов, а также обеспечивать своевременную проверку их состояния.

- **При отсутствии** тяги в дымовом и вентканале, отсутствию герметичности дымового канала, нарушении целостности кирпичной кладки дымового канала, отсутствии притока воздуха, необходимого для полного сгорания газа, эксплуатация газового оборудования запрещена!
- **Запрещается вносить изменения в конструкции** дымовых и вентканалов, замуровывать и производить их переустройство.

- **Не допускается применение устройств** электромеханического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектом, присоединение к вентканалам дымоотводов.

- **После окончания пользования газом** следует закрыть краны.

- **В случае предстоящего отсутствия** лиц более 24 ч. в помещении в многоквартирном доме необходимо закрывать запорную арматуру, расположенную на ответвлениях (опусках) к газовым плитам и проточным водонагревателям, а в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 ч. - закрывать запорную арматуру, расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию.


При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием, перекрыть запорную арматуру (краны) на нем и на ответвлении (опуске) к нему. Обеспечить приток воздуха (вентиляцию) в помещении, в которых обнаружен запах газа. Не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, мобильный телефон и иные. Нельзя зажигать огонь, курить. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда вызвать аварийную службу филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» по телефону 04 (с мобильного телефона - 104).

**В процессе эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) необходимо обеспечить хранение:**

- уведомлений ГРО, поставщика газа, предприятий ГЖИ, органов жилищного надзора;
- договоров о техническом обслуживании и ремонте, диагностировании, актов сдачи-приемки выполненных работ;
- технической документации на ВДГО (ВКГО).

### Незамедлительно сообщать в АДС об обнаружении следующих фактов:

наличие утечки газа, срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;



отсутствие или нарушение тяги в дымовом и вентиляционном канале;



отклонение величины давления газа от нормативных значений;



приостановление подачи газа без предварительного уведомления газораспределительной организации (ГРО), поставщика газа;



несанкционированное перекрытие кранов, расположенных на газопроводах, входящих в состав ВДГО;



повреждение ВДГО (ВКГО), авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом, протекание через ВДГО (ВКГО) токов утечки, замыкания на корпус бытового ГИО и уравнивательных токов.



## Уважаемые жители Оренбургской области!

АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает: эксплуатация газового оборудования требует повышенного внимания!

Действия при обнаружении утечки газа, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений:



немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием (ГИО);



перекрыть краны ГИО и на опуске к нему, немедленно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;




в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы, электроосвещение, звонок, средства связи (мобильный телефон и т. д.);



не зажигать огонь, не курить;



принять меры по удалению людей из загазованной среды, оповестить (при наличии возможности)



о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в т. ч. в подъезде, коридоре, лестничной клетке и т. д.;




покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах должны знать и соблюдать «Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» (Приказ Минстроя России от 05.12.2017 №1614/пр).

## Согласно требованиям Инструкции:

- Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня следует убедиться в отсутствии загазованности помещения.
- Не допускается использование для сна и отдыха помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.



• Запрещается устанавливать мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от плит, колонок и котлов.




• Запрещается установка и использование газогорелочных устройств при их размещении в отопительных печах в многоквартирных домах.



• Перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить предварительную вентиляцию камер сгорания (3-5 минут).

• Важно обеспечивать доступ ГРО для проведения техобслуживания, ремонта, диагностики и замены ВДГО (ВКГО), а также для приостановления подачи газа (в установленных законодательством случаях).



• Нельзя осуществлять самостоятельное переустройство, монтаж, подключение или отключение ВДГО (ВКГО), отключать автоматику безопасности, проверять срабатывание сигнализаторов и систем контроля загазованности.




Необходимо следить за исправностью работы газового оборудования, обеспечивать надлежащее техническое состояние приборов учета газа и сохранность пломб.



• При наличии в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством задвижки (шибера), обеспечить ее извлечение и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).


• Не допускается использование газоиспользующего оборудования не по назначению, привязывание веревок, кабеля, использование других видов топлива.

• Запрещается допускать к использованию плит, колонок и котлов детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газовое оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж.



• Запрещается использование ВДГО (ВКГО) при наличии неисправности автоматики безопасности, непригодности к ремонту, наличии утечки газа, отсутствии договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО), истечении нормативных сроков эксплуатации.

• Запрещается проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО (ВКГО) с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и т.д.



**Собственникам и пользователям помещений необходимо знать и соблюдать требования данной Инструкции!**