Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ Ю.С. Ляшенко
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 178-20-ВД-а

Дата оформления: 08.06.2020

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Заявитель (заказчик):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Дата и время отбора образца (пробы): *04.06.2020 09 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *04.06.2020 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *договор от 10.03.2020 г. № 378*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина. Оренбургская область, Александровский район, с.Георгиевка
Код образца (пробы): *178-20-ВД-а*
Объем образца: *бак - 0,5 л.*
Тара, упаковка: *стеклянная бутыль объемом 0,5 л,*
Условия транспортировки: *автотранспортом*
Дополнительные сведения: *нет*
Ответственный за составление протокола: _____ *Техник Андреева Д.В.*
подпись

Код образца (пробы): 178-20-ВД-а

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2020 16 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 08.06.2020 09 ч. 20 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____Ю.С. Ляшенко
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 180-20-ВД-а

Дата оформления: 08.06.2020

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Заявитель (заказчик):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Дата и время отбора образца (пробы): *04.06.2020 09 ч. 55 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *04.06.2020 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *договор от 10.03.2020 г. № 378*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина.Оренбургская область, Александровский район, с.Рощепкино
Код образца (пробы): *180-20-ВД-а*
Объем образца: *бак - 0,5 л.*
Тара, упаковка: *стеклянная бутыль объемом 0,5 л,*
Условия транспортировки: *автотранспортом*
Дополнительные сведения: *нет*
Ответственный за составление протокола: _____ *Техник Андреева Д.В.*
подпись

Код образца (пробы): 180-20-ВД-а

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2020 16 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 08.06.2020 09 ч. 20 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____Ю.С. Ляшенко
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 181-20-ВД-а

Дата оформления: 08.06.2020

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Заявитель (заказчик):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Дата и время отбора образца (пробы): *04.06.2020 10 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *04.06.2020 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *договор от 10.03.2020 г. № 378*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина.Оренбургская область, Александровский район, с.Курпячево
Код образца (пробы): *181-20-ВД-а*
Объем образца: *бак - 0,5 л.*
Тара, упаковка: *стеклянная бутыль объемом 0,5 л,*
Условия транспортировки: *автотранспортом*
Дополнительные сведения: *нет*
Ответственный за составление протокола: _____ *Техник Андреева Д.В.*
подпись

Код образца (пробы): 181-20-ВД-а

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2020 16 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 08.06.2020 09 ч. 20 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____Ю.С. Ляшенко
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 179-20-ВД-а

Дата оформления: 08.06.2020

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Заявитель (заказчик):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Дата и время отбора образца (пробы): *04.06.2020 09 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *04.06.2020 16 ч. 15 мин.*
Цель отбора: *договор от 10.03.2020 г. № 378*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная,д.8
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина.Оренбургская область, Александровский район, с.Каябкулово

Код образца (пробы): *179-20-ВД-а*
Объем образца: *бак - 0,5 л.*
Тара, упаковка: *стеклянная бутыль объемом 0,5 л,*
Условия транспортировки: *автотранспортом*
Дополнительные сведения: *нет*
Ответственный за составление протокола: _____ *Техник Андреева Д.В.*
подпись

Код образца (пробы): 179-20-ВД-а

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2020 16 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 08.06.2020 09 ч. 20 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил(и):	
Биолог:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.
ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.
Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ
Технический директор ОИ
_____ А.А. Межевихин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.07.01-08.2020-0101п **от «25» августа 2020г.**

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований питьевой воды № 178-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 179-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 180-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 181-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 182-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 183-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 184-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 185-20-ВД-а от 08.06.2020г., № 186-20-ВД-а от 08.06.2020г.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Муниципальное унитарное предприятие Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети». Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная,8.

3. Основание для проведения экспертизы: Договор № 378 от 10 марта 2020г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: при оценке результатов лабораторных исследований выявлено:

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 178-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 179-20-ВД-а от 08.06.2020г.по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 180-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 181-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 182-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 183-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 184-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 185-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- проба воды питьевой по протоколу лабораторных исследований № 186-20-ВД-а от 08.06.2020г. по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

5. Дата проведения оценки: «25» августа 2020г.

Оценку подготовил:

Врач по общей гигиене		С.В. Петина
должность	подпись	ФИО

Заместитель руководителя ОИ, технический директор ОИ		А.А. Межевихин
должность	подпись	ФИО